



- Z NEPRIAMOVÝHREVNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY, FLAMCO DUO 150
- TZV-DN20 TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN20 ESBE VTA320, OCHRANA PROTI OPARENÍU NAST. 55°C
- GK+VV-DN20 GULOVÝ UZÁVER DN20 S VYPUŠŤACÍM VENTILOM
- VV-DN15 VYPUŠŤACÍ VENTIL DN15
- GK-DN20 GULOVÝ UZÁVER DN20
- SK-DN20 SPÄTNÁ KLAPKA DN20
- F-DN20 FILTER DN20
- PR-OC/PE-RT MATERIÁLOVÁ PRECHODKA OC/PE-RT
- PV POISTNÝ VENTIL, OTVÁRACÍ TLAK 0,6MPa
- OČ CIRKULAČNÉ ČERPADLO Grundfos COMFORT UP 15-14 B PM
- T TEPLOMER D63; ROZSAH 0-120°C
- P TLAKOMER D63; ROZSAH 0,0-1,0 MPa
- EN EXPANZNÁ NÁDOBA (LEN ODPORUČANÁ)
- RV-DN15 REDUKCIA
- R DN20/15 REGULÁČNÝ (VYVAŽOVACÍ) VENTIL HERZ Strömmax 4017 MW
- STUDENÁ PITNÁ VODA (VODOVOD)
- CIRKULÁCIA (VODOVOD)
- TEPLÁ PITNÁ VODA (VODOVOD)

POZNÁMKA

VŠETKY ROZVODY VODY SÚ IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU SO SÚČINITELOM TEPELNEJ VODIVOSTI min. 0,04W/(m.K) HRÚBKY min. 20mm.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ÚROVNI NA STAVEBNÉ POVOLENIE. NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU

TECHPROJEKT

Škultétyho 1985/8, 97901 Rimavská Sobotia
gemerterm@gmail.com, tel.: 0911/945108

| | | |
|---|---|------------------|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL |
| Ing. Martin Magic | Ing. Matúš Jusko | Ing. Matúš Jusko |
| STAVEBNÍK: OBEC KALINOVO, ZASTÚPENÁ OBECNÝM ÚRADOM KALINOVO | | |
| PARÉ | MODERNIZÁCIA KÚRENIA BUDOVY Č.2 ZŠ KALINOVO, ZA ÚČELOM ZNIŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI | DÁTUM |
| | | 10.2018 |
| | | FORMÁT |
| | | 2xA4 |
| OBSAH | VNÚTORNÝ VODOVOD SCHEMA ZAPOJENIA ZÁSOBNÍKA | MIERKA |
| | | 1:50 |
| | | Č. VÝKR. |
| | | 02 |